

споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачена проектом
(передбачено / не передбачено проектом)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення в наявності, справна,
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
передбачена проектом, резервне електропостачання відсутнє
9. Справність систем зв'язку та оповіщення
відсутні гучномовці та радіоточка, в наявності мобільний зв'язок та телефони
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації
передбачено проектом, наявна справна
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано первинними засобами пожежогасіння (вогнегасники)
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття





рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов:

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо

утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
Провідний фахівець ВЗЗ з ПІНС Криворізького р-ну ЦЗД ГУ ДСНС України у Дніпропетровській обл.	 <u>Вячеслав Белоус</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
Головний спеціаліст відділу з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної та оборонної роботи виконкому Металургійної районної у місті ради	 <u>Дмитро Виноградов</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
Дільничний офіцер поліції сектору превенції ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області	 <u>Мілана Сіянко</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
З актом ознайомлений:	
Проректор З АГР КНУ	 <u>Андрій Бондарець</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
21 серпня 2023 року	